

別表(第5条関係)

区分	品名	呼び径	品番、規格・基準等	形質	備考
管類	水道用硬質塩化ビニール管	40mm以下	JIS K 6742	耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)	給水引込管
		50mm	JWWA K 129	ゴム輪形ロング受口(HIVP・RR-L)	道路内埋設用 〔切管接続部には離脱防止金具(筒型)を使用〕
	JIS K 6742		耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)	給水引込管	
	ダクタイル鋳鉄管	75mm以上	JWWA	◇GX形 ・直管 ~JWWA G 120-2013 ・異形管 ~JWWA G 121-2013 ・内面エポキシ樹脂粉体塗装 JWWA G 112	給水引込管及び道路内埋設用
分水岐類	不断水割T字管(DIP用)	100mm以上	企業団指定	二ツ割又は三ツ割	鋳鉄管からの取出し 〔分岐口径は配水管径より下位の口径〕 通水部粉体塗装・全周パッキン・ソフトシールフランジ型、ポリスリーブ等による被覆実施
	不断水割T字管(ACP用)	100mm以上	企業団指定	二ツ割又は三ツ割	石綿管からの取出し 〔分岐口径は配水管径より下位の口径〕 通水部粉体塗装・全周パッキン・ソフトシールフランジ型、ポリスリーブ等による被覆実施
	不断水割T字管(ACP用)	75mm以上	企業団指定	二ツ割又は三ツ割 φ 75~300 × 50	石綿管からの取出し 〔分岐口径50mm〕 通水部粉体塗装・全周パッキン・ソフトシールフランジ型、ポリスリーブ等による被覆実施
	不断水割T字管(VP用)	100mm ~150mm	企業団指定	二ツ割又は三ツ割 φ 100 × 75 φ 150 × 75・100	塩ビ管からの取出し 〔分岐口径は配水管径より下位の口径〕 通水部粉体塗装・全周パッキン・ソフトシールフランジ型、ポリスリーブ等による被覆実施
	サドル付分水栓(DIP用)	75mm以上	JWWA B 117 A形	止水機構ボール式	取出し口径は 25mm・50mm 防食フィルム含む
	サドル付分水栓(ACP用)	75mm以上	JWWA B 117 A形	止水機構ボール式	取出し口径は25mm 防食フィルム含む
	サドル付分水栓(VP用)	40mm ~150mm	JWWA B 117 A形	止水機構ボール式	取出し口径は ・40mm管からは20mm ・50mm管からは 20mm・25mm ・75mm~150mm管からは 25mm・50mm 防食フィルム含む
	サドル付分水栓(PP用)	40mm 50mm	JWWA B 136 A形	止水機構ボール式	取出し口径は ・40mm管からは20mm ・50mm管からは 20mm・25mm 防食フィルム含む
	防食・発錆防止コア	25mm 50mm		ゴム被覆コア又は樹脂被膜コア	
	水道用硬質塩化ビニール管チーズ	30mm以下	JIS K 6743	耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP・TS)	HIVP・TS
伸縮可とう離脱防止継手ナット付チーズ	JWWA G 270		塩ビ×塩ビ、ポリ×塩ビ 等	既設埋設管(VP・PP) 20mm~30mmからの 分岐用	

継 手 類	不断水取出エルボ	50mm	自己認証品	砲金製	企業団特注品
	伸縮可とう継手	50mm以下	JWWA G 12	分水栓用(塩ビ管用)	サドル付分水栓に接続
	伸縮可とう離脱防止継手ソケット	50mm以下	JWWA G 270	分・止水栓用(塩ビ管用)	伸縮可とう継手、又は伸縮可とう離脱防止継手ソケット以外に、現場の状況によりフレキシブル継手(JWWA G369/G370)の使用も認める
	伸縮可とう離脱防止継手(ソケット・エルボ・チーズ等)	50mm以下	JWWA G 12	塩ビ×塩ビ、ポリ×塩ビ、鋼管×塩ビ等	
	水道用硬質塩化ビニール管継手(ソケット・エルボ・チーズ等)	50mm以下	JIS K 6743	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	HIVP・TS
	硬質塩ビ製伸縮継手(ソケット・チーズ)	50mm以下	JWWA K 119	耐衝撃性硬質塩化ビニールユニオン継手	40mm・50mmは鋼管40A・50A及びポリ管40mm・50mm共用 テーパリング付
	硬質塩ビ製伸縮継手(異種管用)	25mm以下	自己認証品(JIS K 6743に準じる)	硬質塩化ビニールユニオン継手	13×15A 20×20A 25×25A
	メーターユニオン	40mm以下	JWWA K 119	メーターユニオンHI用(ガイドナット付)	
硬質塩化ビニール管鋳鉄継手(ソケット・曲管・チーズ等)	50mm	自己認証品	離脱防止金具内蔵型又は一体型	主に道路内 曲管は、×90°・45° ・22 1/2°・11 1/4°	
弁 類 他	止水栓	40mm以下	JWWA B 108 準拠品 JWWA E 468	止水機構ボール式 (乙形一文字ハンドルタイプ)	宅地内設置
	スリースバルブ	30mm ~50mm	JIS B 2011 JWWA E 468	青銅製仕切弁 両テーパめねじ一文字ハンドル(左開き)	・給水連合管(道路内、宅地内埋設用) ・給水引込管口径50mmの止水栓
	メーターバルブ	25mm以下	JWWA B 108 JWWA E 468	伸縮型逆止弁内蔵ボール止水栓	蝶ハンドルタイプ
		30mm ~40mm			丸ハンドルタイプ
		50mm			伸縮型逆止弁内蔵ボール止水栓 (上水×上水フランジ)
	ソフトシール仕切弁	50mm	JWWA B 125	耐衝撃性硬質塩化ビニール製ソフトシール仕切弁(右開き、キャップ式)	ゴム輪形 (離脱防止器具使用) 道路内埋設用
	止水栓筐		(企業団指定)	止水栓口径20mm以下は、75*450(固定式) 又は75*450~600(伸縮式) " 25mm~40mmは、100*450(固定式) 又は100*450~600(伸縮式)	共に、企業団マーク入 耐圧に優れたものとする
	メーターボックス		(企業団指定)	20用・25用・30用・40用 50mm以上は大型量水器ボックス	企業団マーク入 耐圧に優れたものとする
	メーターユニット	25mm以下	JWWA Z 244	集合住宅用メーター配管ユニット (保温カバー含む)	パイプシャフト用
	メーターバイパスユニット	40mm以下	JWWA Z 245・282	メーターナット又は圧着接続 メーター用補足管伸縮対応タイプ又は一次側 (ヴィクトリックジョイント)・二次側(上水フランジ) タイプ	<逆止弁付> メーター交換等における 断水において支障が生じる 物件にて設置
50mm					
仕切弁捻子筐		(企業団指定)	配水管用又は給水管用 (道路内設置又は口径50mm以上の給水管 止水栓用)	企業団マーク入。座台付。 仕切弁の蓋の色 → 青 排泥弁の蓋の色 → 茶	

他	補修バンド	50mm以下		管圧着部保護用	塩ビ管用・ポリ管用
---	-------	--------	--	---------	-----------

※この表に記載のないものは担当課職員に確認すること。