

# 回 答 書

令和5年5月25日

工 事 名 令4改1057川田谷、上日出谷地内送水管布設工事

次のとおり質問事項がありましたので回答いたします。

質 問 事 項	回 答
仮設道路用地の使用期間について（図面番号：14） 工期内で制約がありますでしょうか。	借地期間5ヶ月を想定しています。
本工事における施工地域区分をご教示下さい。（大都市・一般交通影響あり（1）または（2）・市街地・補正無し等）	一般交通影響あり②の補正をしています。
共通仮設費（積上げ）の仮設材運搬費について 片道運搬距離についてご教示下さい。	半径10km圏を想定しています。
共通仮設費（積上げ）のクレーン輸送費について 設計書では往復1回を計上されていますが、打込み・引抜きで往復2回になると思います。変更協議の対象と考えて宜しいですか。	協議によります。
残土の処分先について 設計で想定された処分先をご教示下さい。	DID有、12km以下を想定しています。
充填工の日当たり施工量について（F-20代価表） 施工量2m <sup>3</sup> に対し、設計日進量が20m <sup>3</sup> となっています。小規模な数量及び専門的な工事である事から、設計日進量について受注後に協議が可能でしょうか。	協議によります。