桶川北本水道企業団（原水）PFOS・PFOA検査結果

年度	単位	基準値	第5号取水井	第6号取水井	第7号取水井	第8号取水井	第9号取水井	第11号取水井	第13号取水井	第14号取水井	第15号取水井
令和8年度	mg/L (ng/L)	0.00005以下 （50以下）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）
令和7年度	mg/L (ng/L)	0.00005以下 （50以下）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）	0.000005未満 （5未満）