

桶川北本水道企業団（浄水）PFOS・PFOA検査結果

年度	単位	基準値	石戸浄水場系	中丸浄水場系	川田谷浄水場系	加納配水場系
令和8年度（8月）	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005 (5)	0.000005 (5)	0.000005 (5)	0.000005 (5)
令和8年度（5月）	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)
令和7年度	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)
令和6年度	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)
令和5年度	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)
令和4年度	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)
令和3年度	m g /L (ng/L)	0.00005以下 (50以下)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)	0.000005未満 (5未満)